



CONVENCIÓN (A)	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DE CONEXIÓN	MATERIAL	OPERACIÓN NORMAL	MANTENIMIENTO BOMBA PRINCIPAL	MANTENIMIENTO BOMBA JOCKEY	PRESEA POR CUBIERTA	PRESEA POR CAUDALMOTRIZ	DRENAJE TUBERÍA
A	Válvula Mariposa (Caudalmetro)	04"	Hierro Ductil	Cerrada	-----	-----	-----	-----	-----
B	Válvula Mariposa (Cabezal de Presión)	04"	Hierro Ductil	Cerrada	-----	-----	Abierta*	-----	-----
C	Válvula Mariposa (Superfície (Descarga Bomba Incendio))	04"	Hierro Ductil	Cerrada*	-----	-----	Cerrada*	-----	-----
D	Válvula Mariposa (Retorno)	02"	Hierro Ductil	Cerrada	-----	-----	-----	-----	Abierta*
E	Válvula Mariposa (Descarga Bomba Jockey)	02"	Hierro Ductil	Abierta	-----	Cerrada*	-----	-----	-----
F	Válvula de Corte rotatoria (Llenado Tanque)	01"	Bronce	Abierta	-----	-----	-----	-----	-----
G	Tablero Bomba Jockey	-----	-----	Automático	Manual	Manual	-----	-----	-----
H	Tablero Bomba Jockey (Caudal Incendio con interruptor de transferencia automática UL-IRM)	-----	-----	Automático	Manual	-----	Automático	Automático	-----

NOTAS:

* Conversión en Tabla de Válvulas "1" = "2" no cambia estado con respecto a la "OPERACIÓN NORMAL".

* "Automático" para operación "Fulgencia y Drenaje" se debe operar únicamente a su respectivo símbolo de "Operación Normal".

 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Alcaldía Mayor Bogotá D.C.										CONSORCIO SC  CONSORCIO CS CONSEJO DE SUPERVISORES		DIRECTOR CONSULTORIA: ING. WARIO ERNESTO VACCA GÁMEZ MAT: 1933-0024 ESPECIALISTA: ING. RODRIGO CHIGUASUQUE MAT: 2202-131485 CND		INTERVENTORIA:  IVICSA INSTRUMENTOS CIVILES S.A.S		DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. OSCAR ANDRÉS RICO GÓMEZ MAT: 2502-129463 CND ESPECIALISTA INTERVENTORIA: ING. ALEXANDER CASTELLANOS CAIPA MAT: 2202-131485 CND		SUPERVISOR IDU: MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALCÁSTRO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS		MODIFICACIONES I <u>Primera emisión</u> II Actualización de planos III Actualización de planos IV V VI VII VIII		FECHA: 11.11.2021 16.02.2022 15.03.2022		PROYECTO: "ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AEREO EN SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ D.C."		CONTIENE: CUARTO DE BOMBAS INCENDIO – DETALLES, CORTES E ISOMETRICOS RED CONTRA INCENDIOS		REFERENCIA: - ARCHIVO CAD: DIRHRI 16 ARCHIVO LAYOUT: DIRHRI 16 FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA: ENERO DE 2022		PLANCHA No. DIRHRI 16 DE 20		CONSECUTIVO:	
CONTRATO – IDU: 1630 DE 2020		LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL		ESCALA: 1 : 25		FECHA DE ELABORACIÓN PLANO: NOVIEMBRE DE 2021																											