



3 DETALLE 9
1 : 20

2 DETALLE 3D SISTEMA DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS-2

ESTACIÓN 2 - VICTORIA - NIVEL 3 - MEZZANINE - TABLA DE CANTIDADES DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN DE HUMOS

TIPO DE DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE HUMOS	Recuento
ESTACIÓN MANUAL	1
MODULO AISLADOR	6
SENSOR DE HUMOS ÓPTICO	160
SENSOR DE HUMOS ÓPTICO Y TÉRMICO	2
SIRENA ESTROBOSCÓPICA	1
Total general	170

CONVENCIONES

ELEMENTO	A INSTALAR
	TUBERÍA ASCENDENTE
	TUBERÍA DESCENDENTE
	CABLE FPLP CALIBRE 2X16 AWG PARA SIRENAS Y 2X18 AWG PARA SENSORES
	TUBERÍA EMT 21mm
	SENSOR DE HUMOS ÓPTICO Y ÓPTICO Y TÉRMICO
	SIRENA DE LUZ ESTROBOSCÓPICA DE PARED
	ESTACIÓN MANUAL
	SENSOR DE HUMOS LINEAL
	PANEL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
	ANUNCIADOR REMOTO
S - 01	SENSOR DE HUMO - CODIGO
SLE - 01	SIRENA DE LUZ ESTROBOSCÓPICA - CODIGO
EM - 01	ESTACIÓN MANUAL - CODIGO

1 DI_Nivel 3_Mezzanine
1 : 100



CONSULTOR:
CONSORCIO SC
CONSORCIO CS
CONTRATO-IDU:1630 DE 2020

DIRECTOR CONSULTORIA:
ING. MARIO ERNESTO VACCA GAMEZ
Mat:01193-0224
ESPECIALISTA:
ING. ALEXANDER URIBE
Mat:RS 205- 2911

INTERVENTORIA:
Ardanuy
IVICSA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
ING. OSCAR ANDRÉS RICO GÓMEZ
Mat:25332-129453-OND
ESPECIALISTA INTERVENTORIA:
MARIÁ CONSTANZA GARCÍA ALCÁSTRO

CONTRATO 1673 DE 2020

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
ING. OSCAR ANDRÉS RICO GÓMEZ
Mat:25332-129453-OND
ESPECIALISTA INTERVENTORIA:
MARIÁ CONSTANZA GARCÍA ALCÁSTRO

SUPERVISOR IDU:
MARIÁ CONSTANZA GARCÍA ALCÁSTRO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

MODIFICACIONES

FECHA:	PROYECTO:
I VERSIÓN 00	24 ENERO 2022
II VERSIÓN 01: SOLUCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORIA ISC-CAI-P1580 808	10 FEBRERO 2022
III VERSIÓN 02: SOLUCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORIA ISC-CAI-P1580 851	02 MARZO 2022
IV VERSIÓN 03: SOLUCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORIA ISC-CAI-P1580 946	30 MARZO 2022
V	
VI	
VII	
VIII	

FECHA: 24 ENERO 2022
10 FEBRERO 2022
02 MARZO 2022
30 MARZO 2022

PROYECTO:
"ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AEREO EN SAN CRISTOBAL, BOGOTÁ D.C."

CONTIENE:
ESTACIÓN 2 - VICTORIA - NIVEL 3 MEZZANINE - DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS

LOCALIDAD:
SAN CRISTÓBAL

ESCALA:
Como se indica

DISEÑO

REFERENCIA:
PLANCHA No.
DIRSDR 120
DE
21
CONSECUTIVO:

FECHA DE ELABORACIÓN PLANO:
NOVIEMBRE DE 2021