



STEST

202634600900211

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Junio 25 de 2026

Señor(a)

ANONIMO ANONIMO

Bogotá - Bogotá DC

Contrato: IDU-1765-2023 “Construcción de la Ampliación de las Estaciones Grupo 5, del Sistema Transmilenio y Obras Complementarias en la Ciudad de Bogotá D.C.”

REF: Respuesta a derecho de petición referente a uso de líneas guías y baldosas amarillas podotáctiles. Radicado IDU 202618500907422. Contrato IDU-1765- 2023

Cordial saludo,

En atención a su petición allegada al Instituto de Desarrollo Urbano mediante el radicado en referencia y en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025 “Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, a continuación, se procede a dar respuesta a su solicitud planteada en los siguientes términos:

Solicitud:

“(…)

¿ por favor aclarar, para qué las guías del color amarillo.?

(…)”

Respuesta:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST


202634600900211

Información Pública


Al responder cite este número

Según contratista CONSORCIO ESTACIONES 2024 y MADERPLAST como fabricante, las guías y baldosas podotáctiles son sistemas de pavimento con texturas en relieve diseñadas para brindar autonomía y seguridad a las personas con discapacidad visual o baja visión. Se perciben fácilmente al caminar sobre ellas o mediante el uso del bastón blanco. Se dividen principalmente en dos tipos, cada una con una función específica: **1. Baldosas Guía (De direccionalidad) Textura:** Presentan líneas o franjas paralelas y continuas en relieve. Utilidad: Indican la ruta correcta y segura para avanzar en línea recta. Señalan los caminos hacia puertas, escaleras, andenes o cruces peatonales, permitiendo a la persona desplazarse con confianza. **2. Baldosas de Alerta (De advertencia o peligro) Textura:** Presentan un patrón de botones o puntos redondos en relieve. Utilidad: Advierten sobre un peligro inminente o un cambio importante en el entorno. Se colocan en los bordes de los andenes del transporte público, al inicio y final de escaleras, y antes de cruzar una calle o avenida para que el usuario se detenga y evalúe el entorno.

Lo anterior conforme se muestra en las imágenes y aplicado a la nueva infraestructura de los nuevos vagones de las estaciones Calle 187 y Terminal.



Guía 1 Baldosas con líneas continuas



Guía 2 Baldosas con botones o puntos

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600900211
Información Pública
Al responder cite este número

y paralelas

De esta manera, se profiere respuesta de fondo y completa de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 25-06-2026 05:48:45 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: YAMILE PATRICIA CASTIBLANCO VENEGAS - Subdirección Técnica de Ejecución del subsistema de Transporte
Elaboró: IVAN CAMILO GARNICA VILLALOBOS-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3