



STEST

202634601343881

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Septiembre 30 de 2026

Respetado

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618501505232 Respuesta DP ANÓNIMO - Cuanta agua se gastará en el desmonte del puente? - Contrato Corredor Cra 7 Grupo 1 1739 2023

ASUNTO: Contrato de Obra IDU 1739-2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS."

Respetado(a) Señor(a):

En atención a la solicitud radicada al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en desarrollo del Contrato IDU-1739-2023 a través del radicado de la referencia, y en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo 004 "Por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", obrando dentro del término legal concedido, a continuación, se procede a dar respuesta en los siguientes términos:

SOLICITUD

"(...)

Roberto Cantor Lopez: En pleno fenómeno del niño, con amenazas de racionamiento de agua y electricidad, cuanta agua se gastará para el desmonte del puente. El deprimido de las Américas con carrera 68 lleva en construcción más de seis años, cuánto demora el de la 100 con séptima?

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST

202634601343881

Información Pública

Al responder cite este número

(...)"

RESPUESTA: En atención a la solicitud de la referencia, mediante la cual formula inquietudes relacionadas con el consumo de agua durante las labores de desmonte del puente vehicular de la Calle 100 y la duración prevista para la construcción del paso deprimido en dicha intersección, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se permite brindar respuesta detallada a cada uno de sus puntos:

1. Respecto al consumo de agua durante el desmonte del puente de la Calle 100

Se informa al peticionario que para las actividades de desmonte y demolición mecánica seccionada del puente vehicular de la Calle 100 con Carrera 7.^a se tiene estimado un volumen total de **64 m³ de agua**.

En el marco de la contingencia hídrica y de las políticas de ahorro y uso eficiente del recurso, este volumen se destina de manera rigurosa tanto a la lubricación y refrigeración del hilo diamantado durante los cortes estructurales, como a las medidas de control y mitigación ambiental en obra. En este sentido, la humectación continua durante los procesos de corte, demolición y cargue de material constituye una obligación ambiental indispensable para controlar la emisión y dispersión de material particulado (polvo) en el aire, garantizando así la protección de la salud de los residentes, comerciantes y usuarios del sector.

2. Respecto a la duración de las obras del deprimido de la Calle 100 con Carrera 7.^a

En relación con el tiempo de ejecución de la intersección y el paso deprimido de la Calle 100 en el marco del **Contrato de Obra No. IDU-1739-2023** (Corredor Carrera 7.^a - Lote 1), es importante precisar lo siguiente:

- 1. Características del paso deprimido:** La estructura a construir en el marco de la ejecución de la obra está conformada por tres (3) tramos deprimidos independientes, los cuales permitirán los movimientos a desnivel en los sentidos Norte–Sur, Norte–Occidente y Occidente–Sur.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST

202634601343881

Información Pública
Al responder cite este número

2. **Plazo Total de la Etapa de Construcción:** La Etapa de Construcción del proyecto dio inicio formal el 26 de marzo de 2026, con un plazo contractual de ejecución de 36 meses, por lo cual la finalización total de las obras del Lote 1 (comprendido entre las Calles 99 y 127) está proyectada para marzo de 2029.
3. **Desmante del Puente Existente:** Las actividades de demolición y retiro seccionado de la estructura del puente actual cuentan con un tiempo estimado de ejecución de 60 días calendario (2 meses)
4. **Construcción del Deprimido de la Calle 100:** La fase de cimentación profunda, excavación de pantallas de contención, construcción de muros y losas del paso deprimido de la Calle 100 tiene un periodo de ejecución estimado de **25 meses** el cual se desarrolla de manera relacionada dentro de los 36 meses del plazo global de la etapa de construcción.

Esperando que esta información resuelva de manera clara, completa y de fondo su inquietud, se profiere respuesta oportuna de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 30-09-2026 09:09:04 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: MARIA PAULA ZAMUDIO ACOSTA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3